



Intorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, Nr. 173, Jud. Covasna, 525300 Romania
Telefon: 0267 370 337, Fax: 0267 370944, E-Mail: primaria@intorsura.info, Web: www.intorsura.info
Operator date cu caracter personal nr. 2639

HOTĂRÂREA NR.48/2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 80/2018 privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”

Consiliul Local al orașului Intorsura Buzăului, întrunit în ședință ordinară din data de 25.06.2020, ședință legal constituită fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (14),

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Intorsura Buzăului, raportul compartimentului de specialitate, avizul pentru legalitate al secretarului general al orașului Intorsura Buzăului, avizul favorabil al Comisiilor de specialitate I, II și III din cadrul Consiliului Local Intorsura Buzăului, privind modificarea HCL nr. 80/2018 privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”

Ținând cont de:

- HCL nr. 80/2018 privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”.

În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.129/26.08.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă cu modificările și completările ulterioare și a Normativului de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99 din 07.04.1999 al Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul local al orașului Intorsura Buzăului adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Articol unic. Hotărârea nr. 80/2018 cu privire la aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei Orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”
Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă luarea următoarelor măsuri alternative compensatorii privind distanțele față de vecinătăți propuse în scenariul de securitate la incendiu pentru clădirea Primăriei orașului Intorsura Buzăului, astfel:

1. Prevederea pereților exteriori și interiori de la mansardă cu următoarele caracteristici:

$C_0(CA1)A_2 s1, d0 EI 120min$, față de $C_2(CA2ab)Bs3, d1 EI15$;

2. Prevederea pereților de la holuri cu următoarele caracteristici:
C₀(CA1)A₂ s1,d0 EI 120 min față de C₀(CA1) EI 45;

3. Prevederea tavanului peste mansarda cu următoarele caracteristici:
C₁(CA2a)B s3,d1 EI 45 min;


4. Proiectarea și executarea a doi hidranți supraterani la o distanță de până la 50 m față de clădire și dotarea instituției cu un post de incendiu care să fie dotat cu accesoriile necesare (hidranți portativi, furtunuri, țevi, chei etc) de la care să se poată realiza direct intervenția în caz de incendiu.

5. Suplimentarea numărului de mijloace de primă intervenție (stingătoare de incendiu) față de prevederile normative”.

Întorsura Buzăului

la data de 25.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUREA MARCEL ADRIAN



Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al orașului Întorsura Buzăului
GĂITAN MARIA – MAGDALENA

Hotărârea sa adoptată cu 14 voturi ”pentru” - voturi împotriva, - abțineri.
14 consilieri prezenți la ședință.
15 consilieri în funcție.



Intorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, Nr. 173, Jud. Covasna, 525300 Romania
Telefon: 0267 370 337, Fax: 0267 370944, E-Mail: primaria@intorsura.info, Web: www.intorsura.info
Operator date cu caracter personal nr. 2639



HOTĂRÂREA NR. 80/2018

privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”

Consiliul Local al orașului Intorsura Buzăului, întrunit în ședință extraordinară din data de 14.09.2018, ședință legal constituită fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (12),

Analizând expunerea de motive a primarului orașului Intorsura Buzăului, raportul compartimentului de specialitate, avizul pentru legalitate al secretarului orașului Intorsura Buzăului privitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanțele de siguranță față de vecinătăți pentru clădirea primăriei orașului Intorsura Buzăului care face obiectul proiectului „Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Intorsura Buzăului”

Având la bază Referatul nr. 27828/13.09.2017 întocmit de PF BIA Titus Chirilă;

În baza Ordinului nr. 130/25.01.2007 privind metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, a Normativului Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99 din 07.04.1999, art.36 alin. 4 lit.“a”, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin.2 lit. „a” și art.115 alin.1 lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului Intorsura Buzăului adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă măsurile alternative compensatorii privind distanțele față de vecinătăți propuse în scenariul de securitate la incendiu pentru clădirea Primăriei orașului Intorsura Buzăului, după cum urmează:

a) realizarea unei instalații automate de detectare și semnalizare a incendiilor, realizată conform Normativului P 118/3 din 2015 (conform normativului nu este necesară realizarea unei asemenea instalații).

b) proiectarea și executarea a doi hidranți supraterani la o distanță de până la 50 m față de clădire și dotarea instituției cu un post de incendiu care să fie dotat cu accesoriile necesare (hidranți portativi, furtunuri, țevi, chei etc) de la care să se poată realiza direct intervenția în caz de incendiu.

c) suplimentarea numărului de mijloace de primă intervenție (stingătoare de incendiu) față de prevederile normative.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Intorsura Buzăului prin Compartimentul Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Intorsura Buzăului.

Art.3. Secretarul orașului va comunica prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, în mod obligatoriu Primarului orașului Intorsura Buzăului și Instituției Prefectului Județul Covasna.

Intorsura Buzăului
la data de 14.09.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ștefan PLATON

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI
Maria - Magdalena GĂITAN

Hotărârea sa adoptată cu 12 voturi ”pentru” .
12 consilieri prezenți la ședință.
14 consilieri în funcție.